Сводные данные об аварийных отключениях ООО "ИВЭЛС" за 2017 год

Период	Кол-во инцидентов/аварий	Дата и время возникновения нарушения	Дата и время ликвидации нарушения	Оборудование (дисп. наим.)	Причины возникновения нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Экономический ущерб, тыс. руб.	Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*ч
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Январь	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Февраль	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Март	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Апрель	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Май	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Июнь	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Июль	1	09.07.2017; 18 ч 00 м	09.07.2017; 21 ч 00 м	Фидер 0,4 кВ от ТП-2 до ВУ № №63-65	код причины: 3.4.14; 4.12	ремонт фидера	0	0
Август	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Сентябрь	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Октябрь	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Ноябрь	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Декабрь	0	`- // -	`- // -	нет	нет	0	0	0
Итого:	1	`- // -	`- // -	`- // -	`- // -	0	0	0