

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в феврале 2021 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №2 III с.ш. фидер "ТСН №1"	ВБЭК9-10-31,5/630	01.02.2021	01.02.2021	1
2	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №13 II с.ш. фидер "ТСН №2"	ВБЭК9-10-31,5/630	02.02.2021	02.02.2021	1
3	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №15 II с.ш. фидер "ООО ИвановоОстИнвест №2"	ВБЭК9-10-31,5/630	03.02.2021	03.02.2021	1
4	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №3 II с.ш. фидер "ТП-102"	ВБЭК9-10-31,5/630	03.02.2021	03.02.2021	1
5	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №4 II с.ш. фидер "РП-9"	ВБЭК9-10-31,5/630	04.02.2021	04.02.2021	1
6	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №4 III с.ш. фидер "ТСН №4"	ВБЭК9-10-31,5/630	05.02.2021	05.02.2021	1
7	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №3А III с.ш. фидер "Т-11"	ВБЭК9-10-31,5/630	10.02.2021	10.02.2021	1
8	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №2А III с.ш. фидер "ООО ДСК"	ВБЭК9-10-31,5/630	11.02.2021	11.02.2021	1
9	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТСЗ-630	01.02.2021	01.02.2021	1
10	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТСЗ-630	02.02.2021	02.02.2021	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.