

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в апреле 2021 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-620	ВМП-10К/630	05.04.2021	05.04.2021	1
2	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-610	ВМП-10К/630	08.04.2021	08.04.2021	1
3	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-616	ВМП-10К/1600	09.04.2021	09.04.2021	1
4	ПС 35/6 кВ "Ивановская-8"	ТР	10	Выключатели	МВ-10 яч. №2 МВ Т-1	ВМП-133-II	05.04.2021	05.04.2021	1
5	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №16 II с.ш. "УВД-1"	ВБЭК9-10 (яч. К-104 М)	12.04.2021	12.04.2021	1
6	КЛ-6 кВ от ТП-144 (ООО "Снабсервис") до ТП-200 ИвГЭС		6	КЛ-6 кВ	КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-200	АСБ 3х95 L=800 м	15.04.2021	15.04.2021	1
7	ПС 35/6 кВ "Ивановская-8"	ТР	10	Сборные шины	Шинный мост Т-1		16.04.2021	16.04.2021	1
8	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	6	Выключатели	яч. №5 II с.ш. фидер "Т-7"	ВБЭК9-10-31,5/630УХЛ4 (яч. К-104 М)	26.04.2021	26.04.2021	1
9	ПС 35/6 кВ Ивановская ТЭЦ-1	ТР	35	Силовые трансформаторы	Т-7	ТДНС-10000/35/6	26.04.2021	26.04.2021	1
10	ПС 35/6 кВ "Ивановская-8"	ТР	35	Сборные шины	Шинный мост Т-2		28.04.2021	28.04.2021	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.