

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "НВЭЛС" в сентябре 2021 года**

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС 35/6 кВ "ТЕМП"	ТР	6	Выключатели	МВ-6кВ Ф-625 ООО "Бизнес-Проект"	ВМП-10К-600	03.09.2021	03.09.2021	1
2	ПС 35/6 кВ "ТЕМП"	ТР	6	Выключатели	МВ-6кВ Ф-603 ООО "Лиматон"	ВМП-10К-600	01.09.2021	01.09.2021	1
3	ПС 35/6 кВ "ТЕМП"	ТР	6	Выключатели	МВ-6кВ Ф-629 ООО "Лиматон"	ВМП-10К-600	02.09.2021	02.09.2021	1
4	ПС 35/6 кВ "ТЕМП"	ТР	6	Выключатели	МВ-6кВ Ввод Т-2	ВМП-10К-600	10.09.2021	10.09.2021	1
5	ПС 35/6 кВ "ТЕМП"	ТР	6	Выключатели	МВ-6кВ ф-620 "Сельхозфидер"	ВМП-10К-600	09.09.2021	09.09.2021	1
6	ПС 35/6 кВ Чернцы	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-613	ВМГ-10/630	07.09.2021	08.09.2021	2
7	ПС 35/6кВ Дуляпино	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-3200/35/6	27.09.2021	30.09.2021	4
8	ПС 35/6кВ Дуляпино	ТР	6	Выключатели	МВ-6 Т-1	ВМГ-10/630	27.09.2021	28.09.2021	2
9	ПС 35/6кВ Дуляпино	ТР	6	Выключатели	МВ-6кВ ф.612	ВМГ-10/630	24.09.2021	24.09.2021	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.