

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в феврале 2023 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТП-3 (Пром.площадка бывшего Мебельного комбината)	ТР	6	Выключатели	МВ Т-2; яч.8	ВПМП-10/630 (ППВ-10)	15.02.2023	17.02.2023	3
2	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Силовые трансформаторы	Т-3	ТМ-1600/10/6	11.02.2023	11.02.2023	1
3	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Выключатели	яч.№11 МВ Т-3	ВМГ-133-II	11.02.2023	11.02.2023	1
4	ТП-1 (Шуйско-тезинская фабрика)	ТР	6	Выключатели	Ввод с ТП №2	ВМГ-10/630	21.02.2023	22.02.2023	2
5	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Силовые трансформаторы	Т-1	ТДНС-10000/35/10	27.02.2023	28.02.2023	2
6	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Силовые трансформаторы	Т-4	ТМ-1600/10/6	10.02.2023	10.02.2023	1
7	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	35	ОДикЗ	ОД-1 ВЛ-3705	ОД-35	27.02.2023	28.02.2023	2
8	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	35	ОДикЗ	КЗ-1 ВЛ-3705	КЗ-35	27.02.2023	28.02.2023	2
9	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Выключатели	яч.№20 ФГУП "Ивнииник" Т-2	ВМГ-133-II	28.02.2023	28.02.2023	1
10	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Выключатели	яч.№21 ООО "Ивмолокопродукт"	ВМГ-133-II	28.02.2023	28.02.2023	1
11	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Разъединители	яч. №20 ШР ф. ФГУП "Ивнииник" Т- 2	РВФ-10/600	28.02.2023	28.02.2023	1
12	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Разъединители	яч. №20 ЛР ф. ФГУП "Ивнииник" Т- 2	РВ-10/600	28.02.2023	28.02.2023	1
13	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Разъединители	яч. №21 ШР ООО "Ивмолокопродукт"	РВФ-10/600	28.02.2023	28.02.2023	1
14	ПС 35/10/6 кВ Ивановская-8	ТР	10	Разъединители	яч. №21 ЛР ООО "Ивмолокопродукт"	РВ-10/600	28.02.2023	28.02.2023	1
15	ПС 35/6 кВ ТЕМП	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-617 ООО "Бизнес-Проект"	ВМП-10К-600	09.02.2023	09.02.2023	1
16	ПС 35/6 кВ ТЕМП	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-625 ООО "Бизнес-Проект"	ВМП-10К-600	09.02.2023	09.02.2023	1
17	ПС 35/6 кВ ТЕМП	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-632 ООО "Бизнес-Проект"	ВМП-10К-600	09.02.2023	09.02.2023	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.