

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в сентябре 2023 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КТП-259 СНТ "Аэропорт"	ТР	6	Разъединители	ЛР-1	РЛНДЗ-10/630	07.09.2023	08.09.2023	2
2	ТП (ООО "АЛЬФА-3")	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-315/6/0,4	11.09.2023	11.09.2023	1
3	ПС 35/10 кВ ф-ки Каминского	ТР	10	Выключатели	МВ-10кВ Т-2 яч.15	ВМП-10К-600	15.09.2023	15.09.2023	1
4	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	110	Силовые трансформаторы	Т-1	ТДН-16000/110/6	20.09.2023	20.09.2023	1
5	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	110	ОДиКЗ	ЛОД-110 ВЛ-110 "Вичуга-Родники"	ОД-110	20.09.2023	20.09.2023	1
6	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	110	ОДиКЗ	КЗ-110 Т1	КЗ-110	20.09.2023	20.09.2023	1
7	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	6	Выключатели	МВ Т-1	ВМП-10К/3200	20.09.2023	20.09.2023	1
8	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	6	Выключатели	МВ Ф-604	ВМП-10К/630	21.09.2023	21.09.2023	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.