

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в октябре 2023 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС 35/6 кВ Дуляпино	ТР	35	Разъединители	ШР Т-2	РЛНДЗ-35/1000	06.10.2023	06.10.2023	1
2	ТП-739 (Малинки)	ТР	10	Разъединители	ЛР Ф-124	РВЗ-10/1000	10.10.2023	10.10.2023	1
3	ТП-663 (ООО "Ивановоглавснаб")	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-400/6/0,4	18.10.2023	18.10.2023	1
4	ТП-663 (ООО "Ивановоглавснаб")	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМ-400/6/0,4	18.10.2023	18.10.2023	1
5	ТП-144 (ООО "Снабсервис")	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-400/6/0,4	19.10.2023	19.10.2023	1
6	ТП-144 (ООО "Снабсервис")	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМ-400/6/0,4	19.10.2023	19.10.2023	1
7	ТП-438	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-250/6 У1 6/0,4 кВ	26.10.2023	26.10.2023	1
8	ТП-438	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМ-250/10 У1 6/0,4 кВ	26.10.2023	26.10.2023	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.