

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в марте 2026 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжен ия, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТП-5 (Пром.площадка бывшего Мебельного комбината)	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМ-1000/6	02.03.2026	02.03.2026	1
2	КП-1 "ИЗТС"	ТР	6	Выключатели	МВ-6 "Ввод КП-1 ф.611"	ВМГ-133/П-1600А	03.03.2026	03.03.2026	1
3	ТП-973 «Воздвиженка»	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМГ-630/6/0,4	04.03.2026	04.03.2026	1
4	КТП-258 "Агроном"	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМГ-160/10/0,4-УХЛ1	04.03.2026	04.03.2026	1
3	ТП-973 «Воздвиженка»	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМГ-630/6/0,4	05.03.2026	05.03.2026	1
5	ПС 35/6 кВ Дуляпино	ТР	35	Силовые трансформаторы	Т-3	ТМ-1350/35/0,4	18.03.2026	19.03.2026	2
6	2КТПНУ-1000 (ООО "ИвановоОстИнвест")	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-1	ТМГ-1000/6/0,4	18.03.2026	18.03.2026	1
7	ТП-73	ТР	6	Силовые трансформаторы	Т-2	ТМ-400/6/0,4	23.03.2026	23.03.2026	1
8	ПС 35/6кВ Хромцово	ТР	6	Выключатели	ВВ Ф-624; Землесосная ДСЗ	ВВ/TEL-10к	26.03.2026	26.03.2026	1
9	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	110	ОДиКЗ	КЗ-110 Т-1	КЗ-110	31.03.2026	31.03.2026	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.
2. СР - средний ремонт.
3. ТР - текущий ремонт.