

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ИВЭЛС" в апреле 2026 года

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта (КР, СР, ТР)	Оборудование			Тип (марка) оборудования, для ЛЭП протяженность, км.	Время проведения ремонта		
			Класс напряжения, кВ	Вид оборудования	Диспетчерское наименование		Начало, дата	Окончание, дата	Продолжительность, сутки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПС 110/6 кВ Красный Профинтерн	ТР	110	Силовые трансформаторы	T-1	ТДН-16000/110/6	01.04.2026	02.04.2026	2
2	ТП-1 (ООО "ЗиМа)	ТР	6	Силовые трансформаторы	T-3	ТМ-1000 6/0,4	07.04.2026	07.04.2026	1
3	ПС 35/10 кВ Новопоисцово	ТР	35	Выключатели	МВ Т-2	ВМ-35/630	13.04.2026	14.04.2026	2
4	КТП-13	ТР	6	Силовые трансформаторы	T-1	ТМ-400/6	13.04.2026	13.04.2026	1
5	ТП-114	ТР	6	Силовые трансформаторы	T-2	ТМ-250/6	14.04.2026	14.04.2026	1
6	ПС 35/6 кВ ТЕМП	ТР	35	Силовые трансформаторы	T-1	ТМН-6300/35/6	20.04.2026	22.04.2026	3
7	ПС 35/6 кВ ТЕМП	ТР	6	Выключатели	МВ Т-1 яч. №15	ВМП-10К-1000	20.04.2026	22.04.2026	3
8	КТП-571 СНТ "Олимпийский"	ТР	6	Силовые трансформаторы	T-1	ТМГ-400/10/0,4	22.04.2026	22.04.2026	1
9	ПС 35/6 "Новые Горки"	ТР	6	Трансформаторы напряжения	ТН-6 3 с.ш.	НТМИ-6	23.04.2026	23.04.2026	1

Примечание:

1. КР - капитальный ремонт.

2. СР - средний ремонт.

3. ТР - текущий ремонт.